



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

---

---

## СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации электролаборатории

Регистрационный № 2772 от 28 июля 2010 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

передвижная  
(стационарная, передвижная)

электролаборатория Общество с ограниченной ответственностью

«ЭлектронЛаб»

(наименование предприятия, адрес, телефон, телекс, ИНН)

141190, Московская область, г.Фрязино, ул.Институтская, д.21

ИНН-5052021314

допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Центральном Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до 1000 В.

### Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:

1. Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта и конкретно работ:

- измерение сопротивления изоляции;
- проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми частями электроустановки;
- измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» и токов к.з.
- измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов;
- измерение удельного сопротивления грунта;
- испытание электрооборудования и К.Л. повышенным напряжением;
- проверка работоспособности автоматических выключателей и УЗО;

- проверка срабатывания защиты выполненной плавкими вставками, калибровка вставок;
- проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики;
- измерение переходных сопротивлений контактов и сопротивлений обмоток электрических машин и трансформаторов;
- измерение напряжения прикосновения;
- проверка фазировки распределительных устройств и их присоединений;
- проверка систем молниезащиты;
- оформление протоколов о проведенных испытаниях.

Свидетельство выдано на основании требования "Межотраслевых Правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" и акта комиссии № 317 от «28» июля 2010 года, назначенной приказом руководителя Управления № 746 от 27.07.10г.

Срок действия свидетельства установлен до «28» июля 2013 года.



Заместитель руководителя

Каморников В.Н.

М.П.